

承装（修、试）电力设施许可证所需施工机具设备条件
承试类 四级

序号	机具设备名称	数量	单位	规格	规格型号
一 高压发生设备					
1	直流高压发生器	1	套	DC: 120kV/2mA	ZGF-120kV/2mA
2	工频耐压试验装置	1	套	AC: 30kVA/50kV	YDJ-30kVA/50kV
		1	套	AC: 6kVA-10kVA/50kV	YDJ-10kVA/50kV
3	变频串联谐振试验成套装置	1	套	75kVA/75kV/1A	UHV-75kVA/75kV
		1	套	30~300Hz	
4	感应耐压试验装置	1	套	5kVA/360V 150Hz	SBF-5kVA/500V
二 电气测量仪器					
1	高压介质损耗测试仪	1	台	1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频	UHV-341
2	三相继电保护测试仪	1	台	三相电压电流各2组	UHV-1200
3	回路电阻测试仪	1	台	DC: ≥100A	UHV-H100A
4	互感器伏安特性测试仪	1	台	500V/5A	UHV-103
5	接地电阻测试仪	1	台		UHV-2571
6	变压器直流电阻测试仪	1	台	DC: ≥10A	UHV-10A
7	变压器变比测试仪	1	台	数字式0.5级	UHV-330
8	断路器特性测试仪	1	台		UHV-403
9	绝缘电阻测试仪	1	台	DC: 0~ 5000V 200G(Ω)	GM-5kV
三 常用仪器仪表					
1	兆欧表	1	只	DC: 2500V	UHV-2671
2	兆欧表	1	只	DC: 500V	UHV-2670
3	数字式双钳相位伏安表	1	只	测量电流1mA~5A	SMG2000