

# 湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区  
汽车电子工业园茅店山二路  
网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>  
邮编 (Post Code): 430223  
电话 (Tel): 027-81925136  
传真 (Fax): 027-81925137

## 测试报告

### TEST REPORT

证书编号:   
Certificate No.

委托方名称 Customer: 西北网电工程有限公司  
委托方地址 Address: 西安市凤城二路海荣翡翠国际城2栋10905室  
器具名称 Name Of Sample: 远程无线高压核相器  
制造厂商 Manufacturer: 武汉特高压电力科技有限公司  
型号规格 Model/Type: TAG-9000  
器具编号 No Of Sample: 1808008  
测试依据 Reference Documents: 参照: JJG(鄂)13-2001 数字高压表检定规程

湖北省计量测试  
证书

环境条件 Environmental condition	温度: 26.3°C Temperature	相对湿度 57 % R.H.	其它: Others
------------------------------	---------------------------	-------------------	---------------

发证单位 (专用章)  
Issued by (stamp)



证书批准人 Approved by: 耿睿  
核 验 Checked by: 李亮波  
测 试 Tested by: 田天

发证日期 Calibration date: 2022 年 08 月 27 日  
Y M D

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。  
本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明: 本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。



## 测试结果

Results Of Test

- 一. 外观检查: 正常。
- 二. 功能测试: 同相异相判定正确。
- 三. 绝缘测试: 在被测试件绝缘杆的顶端和尾部之间施加工频 200kV 电压, 耐压 1 分钟, 未见击穿及飞弧现象, 绝缘测试通过。

以下空白

测试技术研究院  
缝章