

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区
汽车电子工业园茅店山二路
网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>
邮编 (Post Code): 430223
电话 (Tel): 027-81925136
传真 (Fax): 027-81925137

测试报告

TEST REPORT

证书编号:
Certificate No.

委托方名称 Customer	西北网电工程有限公司		
委托方地址 Address	西安市凤城二路海荣翡翠国际城2栋10905室		
器具名称 Name Of Sample	远程无线高压核相器		
制造厂商 Manufacturer	武汉特高压电力科技有限公司		
型号规格 Model/Type	TAG-9000		
器具编号 No Of Sample	1808008		
测试依据 Reference Documents	参照: JJG(鄂)13-2001 数字高压表检定规程		
环境条件 Environmental condition	温度: 26.3°C Temperature	相对湿度 57 % R.H.	其它: — Others

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)



证书批准人
Approved by

核 验
Checked by

测 试
Tested by

耿睿
李亮波
田天

发证日期
Calibration date

2022 年 08 月 27 日
Y M D

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。

本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明:本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。

测试结果

Results Of Test

- 一. 外观检查: 正常。
- 二. 功能测试: 同相异相判定正确。
- 三. 绝缘测试: 在被测试件绝缘杆的顶端和尾部之间施加工频 200kV 电压, 耐压 1 分钟, 未见击穿及飞弧现象, 绝缘测试通过。

以下空白

测试技术研究院
缝章